180008223339 (2018) 国认监认字(509)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638

真伪查询

检 测 报 告

Test Report

报告编号：
Report No. WFM202004080A

样品名称：
Name of products 铜平衡阀

委托单位：
Applicant entity 科锘威德（集团）有限公司

生产单位：
Manufacturer 科锘威德（集团）有限公司

检测类别：
Test type 委托检测

浙江省泵阀产品质量检验中心
Quality Inspection Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量监督检验中心（浙江）
National Quality Supervision and Inspection Center of Valve Products (Zhejiang)

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量监督检验中心（浙江）
检 测 报 告

报告编号：WFM202004080A　　共 2 页 第 1 页

样品名称	铜平衡阀	型号规格	SP15(PN16 DN50)
委托单位	科锘威德（集团）有限公司	地址	浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区
受检单位	/	地址	/
生产单位	科锘威德（集团）有限公司	地址	浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区
检测类别	委托检测	商标	/
生产日期	/	样品状况	合格品
阀体材料	/	炉号/锻打批号	/
样品数量	1 台	样品编号	WFM202004080/001
送样单位	科锘威德（集团）有限公司	到样日期	2020年04月17日
检测地点	检测中心	检测日期	2020年05月06日
检测依据	GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》		
检测项目	壳体试验、高压密封试验、低压密封试验。		
检测结论	该样品所检项目检测结果均符合标准要求。 检验检测专用章 签发日期：2020年06月12日		
备注	该阀门为软密封。该报告代替WFM202004080,原报告作废。		

批准：　　审核：　　编制：

浙江省泵阀产品质量检验中心 国家阀门质量监督检验中心（浙江） 阀 门 检 测 报 告			报告编号：WFM202004080A		
			共 2 页	第 2 页	
检测项目	标准要求		检 测 结 果		判定
壳体试验 （介质：水）	试验压力	2.4 MPa	2.40 MPa		合格
	持续时间	≥15 s	15 s		
	结果	无可见渗漏 及结构损伤	无可见渗漏 及结构损伤		
高压密封试验 （介质：水）	试验压力	1.8 MPa	1.80 MPa		合格
	持续时间	≥15 s	15 s		
	最大允许泄漏	0 mm^3/s	无可见渗漏		
低压密封试验 （介质：空气）	试验压力	（0.6±0.1）MPa	0.60 MPa		合格
	持续时间	≥15 s	15 s		
	最大允许泄漏	0 mm^3/s	无气泡漏出		
样品照片					

注　意　事　项

REMARKS

1、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signatures by concerning persons of issuing, auditing and approvement.

2、报告由计算机打印输出，涂改无效。
Report is output by the computer, and alteration is invalid.

3、报告(复印件)未加盖本单位红色检验检测专用章无效。
Report or copy is invalid without the red special test seal.

4、委托方若对报告有异议，应及时向本单位提出。
Any dissent of inspection report should be proposed by applicant timely.

5、一般情况下，委托检测的结果仅对本次受检验样品有效。
Generally, the report takes responsibility only for the tested samples tested.

6、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If discrepancy exists between the Chinese and English explanations of the report, the Chinese version shall prevail.

7、报告盖章处：封面、签发、骑缝。
Report Seal: Cover, Issuance, Across-page seal.

地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区五星大道质检大楼
Address：Quality Supervision Building, Wuxing Avenue, Dong'ou Industrial Park,Oubei Town,Yongjia County, Zhejiang Province

电　　话（Tel）：0577-67927808

传　　真（Fax）：0577-67927826

邮政编码（Post）：325105

电子信箱（E-mail）：yjzjsb@126.com

微信公众号